M17-B / Werkstatt | Ausgabe B | gültig ab 1. Oktober 2026

Wartungsblatt P-17

Diese Ausgabe ersetzt das englische Blatt M17-A. Für die Pumpe P-17 gilt der Zählerstand im Betriebsbuch. Der Schichtleiter trägt die nächste Kontrolle nach der Inspektion ein.

Bauteil	Kontrolle	Intervall
Ansaugfilter	Sichtprüfung	250 Betriebsstunden
Gehäuse	Leckspuren prüfen	bei Schichtbeginn

Nach Ausbau eines Filters die Seriennummer auf dem Arbeitsauftrag vermerken.